

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	M.C. CLAUDIA SANCHEZ IBARRA.
	M.C CLAUDIA SANCHEZ IBARRA

FECHA:(19/12/2017)

ESPACIO REVISADO	HALLAZGO	ATENDIDO INMEDIATAMENTE (6)	
		SI	NO
SISTEMA ELÉCTRICO (contactos, apagadores, multicontactos, pastillas, amperaje, bombas de agua, puertas cerradas donde hay aire acondicionado, no fugas de aire en ventanas, puertas donde hay operación de aire acondicionado, prendido y apagado de aires acondicionados, estado adecuado de los balastros)	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de contacto para Tv en el aula D3. • Instalar pistón de puerta en el aula D3. • Instalar contacto para Tv en laboratorio IIM2. • Cambio de pastilla del clima en laboratorio IIM2 y caseta. • Identificación de contactos. • Limpieza de ductos y filtros del aire. • Cambiar lámparas fundidas en aulas D5, D6 y D7. • Colocar vistas en lámparas en aula D4. 		
RED HIDRAULICA (Tubería, llaves, cisternas y tanques)	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar flotador en la cisterna y limpiarla. 		
REVISIÓN DE TECHOS Y PAREDES (Revisión de filtraciones de agua y fracturas)	Ok		
CANCELERÍA (El estado de la cancelería)	Ok		
MOBILIARIO (El estado del mobiliario)	Ok		
REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA EN SANITARIOS (Goteras en lavabos, sapos, Mingitorios)	<ul style="list-style-type: none"> • Reparar fuga de agua de sanitarios en el baño de damas. 		
REVISIÓN DE FUGAS DE GAS (Líneas, tanques y llaves)	Ok		
CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (Limpieza, estado, ubicación e identificación)	Ok		
ESTACIONAMIENTO (Basura tirada, aceite tirado, señalamientos visibles, respetan señalamientos)	Ok		
ÁREAS VERDES (Basura tirada, aceite tirado, estado de la vegetación)	Ok		

Julio 2017

AUTORIZÓ:

**DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO,
CENTRO DE COMPUTO Y/O ÁREA EQUIVALENTE**

LIC. ROBERTO EDELMIRO TAMEZ ZAMORA.

Jefe (A) del Área Verificada

M.C CLAUDIA SANCHEZ IBARRA